



Alla Regione Campania

UOD 50.17.06

Via PEC

Alla Ditta Irpinia Recupero SRL

Al dott. Angelo Mocerino

Via PEC

Via PEC

Oggetto: Variazione Sostanziale ai sensi dell'articolo 208 DLgs 152/2006 e ssmii per la Ditta Irpinia Recupero SRL – stabilimento di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi – foglio di mappa numero 1, particella numero 345. Pratica 141.7.

VISTA la nota di indizione della Conferenza dei Servizi per la Ditta richiamata in Oggetto prevista dall'ufficio competente della Regione Campania.

CONSIDERATA la nota pervenuta da parte del tecnico della Ditta, dott. Angelo Mocerino, acquisita con protocollo numero 21674/5.9.2025, con la quale dichiara che per il procedimento in oggetto non vi è variazione riguardo la qualità, la quantità e la modalità di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura rispetto a quanto già autorizzato, SI CONFERMA il parere emesso da questo Ente con prot. 12895 del 10/06/2021, già agli atti della Regione Campania.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Picariello

Il Responsabile del Distretto

Ing. Antonio Iannaccone



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it



eic

0022776
2025-09-17
11:49:49

Variazione Sostanziale ai sensi dell'articolo 208 DLgs 152/2006 e ssmmii per la Ditta Irpinia Recuperi SRL
stabilimento di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi Pratica
141.7.

ARCHIVIO GENERALE
1.6

ENTE IDRICO CAMPANO
00000000000

protocollo@pec.enteidricocampano.it

eic

Regione Campania - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

uod.501705@pec.regione.campania.it

Regione Campania - uod Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

staff.ciclointegratoacque@pec.regione.campania.it

Irpinia Recuperi S.r.l.

irpiniarecuperi@casellacertificata.it

Angelo
Mocerino

angelo.mocerino@pec.enpab.it

113d3507fa42113ca3e2449b6c64d2cf44c0985a

**POSTA CERTIFICATA: Prot. N.22776 del 17-09-2025 - Variazione
Sostanziale ai sensi dell'articolo 208 DLgs 152/2006 e ssmmii per la
Dittalrpinia Recupero SRL stabilimento di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di
stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi Prati**

Mittente: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Destinatari: uod.501705@pec.regione.campania.it; staff.ciclointegratoacque@pec.regione.
campania.it; irpiniarecupero@casellacertificata.it; angelo.mocerino@pec.enpab.it

Inviato il: 17/09/2025 11.50.06

Posizione: uod.501705@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Prot_Par 0022776 del 17-09-2025 - Documento Prati 141.7 MP.pdf ()

Segnatura.xml ()

Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI UNO STABILIMENTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 – Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021. CONFERENZA DI SERVIZI per il giorno 17/09/2025

In riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, si trasmette il parere di competenza relativo alla variante sostanziale che la Ditta Irpinia Recuperi s.r.l. intende apportare dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI UNO STABILIMENTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 – Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021. CONFERENZA DI SERVIZI per il giorno 17/09/2025

In riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, si trasmette il parere di competenza relativo alla variante sostanziale che la Ditta Irpinia Recuperi s.r.l. intende apportare dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

PARERE TECNICO

OGGETTO: ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI UNO STABILIMENTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 – Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021.
CONFERENZA DI SERVIZI per il giorno 17/09/2025

Con riferimento alla richiesta di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Atripalda alla via Spineta n. 79 della Ditta Irpinia Recuperi s.r.l., ed in riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi, indetta dalla Giunta Regionale della Campania per il 17/09/2023, Prot. N. 0418492/2025, acquisito agli atti della scrivente Agenzia al prot. n. 54350 del 27/08/2025, si è proceduto alla valutazione della documentazione progettuale relativa alla proposta di variante, prodotta dalla società in argomento, trasmessa ed acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 54408, 54423, 54424, 54425 e 54438 tutti del 28/08/2025.

All'esito della valutazione della documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue:

Componenti Ambientali: Rifiuti

Dall'esame della Relazione Tecnica a firma del dott. Angelo Mocerino, in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra Maria Pastore legale rappresentante della società **"IRPINIA RECUPERI SRL"**, la variante sostanziale dell'impianto, come descritta, risulta conforme ai requisiti di cui alla D.G.R.C. n. 8/2019, sia in termini di organizzazione degli spazi e delle superfici, sia per i limiti quantitativi di stoccaggio. Le soluzioni adottate (impermeabilizzazione, delimitazioni, calcoli volumetrici) rispettano puntualmente le prescrizioni della normativa regionale di riferimento. Si precisa tuttavia che, relativamente alla gestione rifiuti:

- Tutte le aree di deposito preliminare e di messa in riserva devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER o le tipologie di rifiuti, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

- Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, effettuato nelle aree esterne al capannone, in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti prodotti e le relative aree di deposito temporaneo, devono essere integrati con quelli derivanti dalla manutenzione e gestione dell'impianto.

Componenti Ambientali: Emissioni in atmosfera

Per le emissioni in atmosfera, vista la documentazione tecnica per la modifica all'autorizzazione richiesta dal gestore comportante l'inserimento di due nuovi trituratorini per i rifiuti, uno esterno ed uno interno, con la revisione del Layout e l'aumento delle potenzialità delle quantità di rifiuto trattate del 6%;

Riscontrato che per le emissioni in atmosfera è stato predisposto il nuovo Quadro Emissivo aggiornato con i relativi fattori di emissione, che riporta sia le emissioni convogliate Camino E1, che le emissioni diffuse nei punti da P1 a P4 individuati sul piazzale all'esterno per le aree di movimentazione degli automezzi e per le aree di stoccaggio di eventuali rifiuti indifferenziati.

Considerato che per le emissioni diffuse e per le odorigene, ossia per tutte le emissioni che si diffondono nell'ambiente esterno senza essere convogliate a camino, per le quali non è tecnicamente possibile il loro convogliamento in uno o più punti specifici, il contenimento avviene mediante la messa in opera di misure di mitigazione, volte a limitare il solo sollevamento di polveri in atmosfera, ma non sono previsti sistemi di contenimento e/o dispersione degli odori molesti provenienti dalla movimentazione dei rifiuti, al fine di valutare l'impatto olfattivo al perimetro dell'impianto, unitamente al monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse, si prescrive di effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle emissioni odorigene, introdotte a far data dal 19/12/2017, dall'art. 272-bis, di aggiornamento del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004). Per quanto sopra si prescrive di effettuare nei campionamenti periodici nei punti da P1 a P4 individuati oltre alla rilevazione polveri totali, anche le emissioni odorigene.

A riguardo dell'emissione convogliata E1, ad avvenuta installazione dei nuovi impianti di frantumazione dovrà essere effettuata una nuova messa in esercizio ed a regime. La data in cui

questo avvio dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni (art. 269, comma 6 D. Lgs 152/06) alla A.C e all'Arpac.

Durante la messa a regime a seguito delle modifiche apportate allo stabilimento dovrà essere assicurato la rispondenza dell'impianto alla autorizzazione ambientale ottenuta attraverso l'effettuazione di analisi al punto di emissione convogliata E1 ed ai punti di emissione diffuse individuati nelle condizioni di massimo esercizio. Con l'avvenuta messa in esercizio si dovrà attuare il piano di manutenzione periodica in modo tale da garantire il rispetto, in tutte le condizioni di funzionamento, del rispetto del valore di emissione di polveri totali inferiore a 5 mg/Nm³ (riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325Pa);

Il nuovo Quadro per la modifica sostanziale è di seguito riportato:

Q.E. Emissioni Convogliate:

Punto Emissione convogliate	Limite Polveri D.Lgs 152/06 D.G.R. 4102/92 (mg/Nm ³)	Frequenza	Metodo di Campionamento	Modalità di registrazione delle trasmissioni
E1	5	annuale	UNI EN 13284-1:2017 (gravimetrico)	Rapporti di prova di laboratori autorizzati

Emissioni Diffuse ed Odirigene:

Punto Emissione Diffuse / Odirigene	Limite Polveri D.Lgs 81/08	Frequenza	Metodo di Campionamento	Modalità di registrazione delle trasmissioni
P1 – P2 – P3- P4	TLV/TWA 300 OUE/m ³	annuale	M.U. 1998:2013 EN 12341:2023 UNI EN 689 : 2018 UNI EN 13725:2004	Rapporti di prova di laboratori autorizzati

Tanto evidenziato, quest'Agenzia, ritiene di poter esprimere **parere favorevole** a condizione che vengano recepite indicazioni sopra riportate, anche al fine di un miglioramento delle performance ambientali dell'Azienda.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di sicurezza, di edilizia, urbanistica, paesaggistica ed antincendio.

Avellino, 11/09/2025

I Tecnici

CPT Arch. Ferdinando Nacchio UO SURC per la matrice Suolo e Rifiuti

CPT Arch. Ciriaco Lanzillo UO ARFI per la matrice Emissioni

Per il Dirigente a.i. dell'UO SURC

Dott.ssa Caterina SCARPA

Dott. Vittorio Di RUOCCO

Il Dirigente a.i. dell'UO ARFI

Arch. Domenico ROMEO

Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale

Dott. Vittorio Di RUOCCO

Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI UNO STABILIMENTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 – Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021. CONFERENZA DI SERVIZI per il giorno 17/09/2025

In riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, si trasmette il parere di competenza relativo alla variante sostanziale che la Ditta Irpinia Recuperi s.r.l. intende apportare dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

**POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0058257/2025 - ISTANZA DI VARIANTE
SOSTANZIALE DI UNO STABILIMENTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI
PERICOLOSI, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON
PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS. 152/06 ? DITTA IRPINIA
RECUPERI S.R.L. SITO IN VIA SPINETA, 79 ? ATRIPALDA (AV)
AUTORIZZATO CON D.D. N. 141 DEL 28/10/2021. CONFERENZA DI
SERVIZI PER IL GIORNO 17/09/2025**

Mittente: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
Destinatari: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it
Inviato il: 15/09/2025 15.18.48
Posizione: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

AV - 208_Irpinia Recuperi_Atripalda_CdS del 17-09-2025_Trasmissione.pdf.p7m ()
AV - 208_Irpinia Recuperi_Atripalda_CdS del 17-09-2025_Trasmissione.pdf.p7m ()
AV - 208_Irpinia Recuperi_Atripalda_CdS del 17-09-2025_Istruttoria.pdf.p7m ()
Copia con segnature Prot.N.0058257-2025.pdf ()

*Ministero dell'Interno*Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**COMANDO VIGILI DEL FUOCO****AVELLINO**Area "Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziaria e Statistica"
Settore "Prevenzione Incendi"

Allegati:

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali*Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

e p.c.

Alla Sig.ra Maria PASTORE

Legale Rappresentante Ditta

Irpinia Recuperi S.r.l.

Via Tufarole, 72

83042 ATRIPALDA (AV)

PEC:irpiniarecuperi@casellacertificata.it

Al SUAP c/o il Comune di

83042 ATRIPALDA (AV)

Al Sig. Sindaco del Comune di

83042 ATRIPALDA (AV)

OGGETTO: Istanza di variante sostanziale di uno stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 - Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021.

Indizione Conferenza di Servizi e convocazione per il giorno 17/09/2025 ore 12.00.

Rif. Pratica VV.F.: 60538

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata, questo Comando esprime, per quanto di competenza:

- conferma quanto stato prescritto nel parere alla "Richiesta valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011", prot 5949 del 13/03/2025 di questo Comando;
- prende atto che è stato predisposto il relativo DPCE di cui all'art. 294 del DLgs 81/08 integrato e coerente con il sistema della gestione della sicurezza delle attrezzature impiegate;
- in conformità al D.Lgs. 81/2008, le istruzioni d'uso e libretto di manutenzione delle attrezzature utilizzate dovranno essere redatti in lingua italiana.

Il Funzionario istruttore
(I.A. Ing. Emilio IERVOLINO)IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Mario BELLIZZI)

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

*Ministero dell'Interno*Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**COMANDO VIGILI DEL FUOCO****AVELLINO**Area "Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziaria e Statistica"
Settore "Prevenzione Incendi"

Allegati:

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali*Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

e p.c.

Alla Sig.ra Maria PASTORE

Legale Rappresentante Ditta

Irpinia Recuperi S.r.l.

Via Tufarole, 72

83042 ATRIPALDA (AV)

PEC:irpiniarecuperi@casellacertificata.it

Al SUAP c/o il Comune di

83042 ATRIPALDA (AV)

Al Sig. Sindaco del Comune di

83042 ATRIPALDA (AV)

OGGETTO: Istanza di variante sostanziale di uno stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 - Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 – ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021.

Indizione Conferenza di Servizi e convocazione per il giorno 17/09/2025 ore 12.00.

Rif. Pratica VV.F.: 60538

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata, questo Comando esprime, per quanto di competenza:

- conferma quanto stato prescritto nel parere alla "Richiesta valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011", prot 5949 del 13/03/2025 di questo Comando;
- prende atto che è stato predisposto il relativo DPCE di cui all'art. 294 del DLgs 81/08 integrato e coerente con il sistema della gestione della sicurezza delle attrezzature impiegate;
- in conformità al D.Lgs. 81/2008, le istruzioni d'uso e libretto di manutenzione delle attrezzature utilizzate dovranno essere redatti in lingua italiana.

Il Funzionario istruttore
(I.A. Ing. Emilio IERVOLINO)IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Mario BELLIZZI)

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

**POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 21389 - del 15/09/2025 - COM-AV -
Comando VVF AVELLINO Istanza di variante sostanziale di uno stabilimento
di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai
sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 - Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in
Via Spineta, 79 - ATRIPALDA (AV) autorizzato con D.D. n. 141 del
28/10/2021. Indizione Conferenza di Servizi e convocazione per il giorno
17/09/2025 ore 12.00. Rif. Pratica VV.F.: 60538**

Mittente: "com.avellino@cert.vigilfuoco.it" <com.avellino@cert.vigilfuoco.it>

Destinatari: uod.501705@pec.regione.campania.it; irpiniarecuperi@casellacertificata.it; comune.
atripalda@legalmail.it

Inviato il: 15/09/2025 10.29.25

Posizione: uod.501705@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

Invio di documento protocollato

Oggetto:

Protocollo nr: 21389 - del 15/09/2025 - COM-AV - Comando VVF AVELLINO Istanza di
variante sostanziale di uno stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi,
stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs.
152/06 - Ditta IRPINIA RECUPERI S.R.L. sito in Via Spineta, 79 - ATRIPALDA (AV)
autorizzato con D.D. n. 141 del 28/10/2021. Indizione Conferenza di Servizi e
convocazione per il giorno 17/09/2025 ore 12.00. Rif. Pratica VV.F.: 60538

Data protocollo:

15/09/2025

Protocollato da:

COM-AV - Comando VVF AVELLINO

Allegati:

3

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2025.0021389.pdf ()

215155-REG-1757924253181-60538_Conferenza di servizi.pdf.p7m ()

Segnatura.xml ()



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO**

Area "Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria"
Settore "Prevenzione incendi"

Alla Sig.ra Maria PASTORE
Legale Rappresentante Ditta
Irpinia Recuperi S.r.l.
Via Tufarole, 72
83042 ATRIPALDA (AV)
irpiniarecuperi@casellacertificata.it

e p.c.

Al SUAP c/o il Comune di
83042 ATRIPALDA (AV)
PEC

Al Sig. Sindaco del Comune di
83042 ATRIPALDA (AV)
PEC

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 501705 Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti AVELLINO
uod.501705@pec.regione.campania.it

Risposta a nota prot. n. ____ del ____

Oggetto : Richiesta valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011
Data richiesta : 23/01/2024 registrata al prot. n. 1524
Attività: *Impianto trattamento rifiuti*
Ubicazione : *via Spineta* nel Comune di ATRIPALDA (AV).
Nr./Cat. Allegato I D.P.R. 151/2011 : **44.3/C – 34.2/C**
Funzionario istruttore: *DV Ing. Antonio Viscido*
Pratica VV.F.: 60538

Con riferimento alla istanza di cui in oggetto ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata e alla documentazione integrativa registrata al prot. n. 5336-5337-5338 del 07/03/2024, questo Comando esprime, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, **PARERE FAVOREVOLE di CONFORMITA' ANTINCENDIO** sul progetto a firma del Ing. Gennarino Del Franco a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al D.M. dell'Interno 03/08/2015 e ss.mm.ii. (RTO + RTV2) . Devono anche attuarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. premesso che le misure di prevenzione incendi di cui alla regola tecnica V.2 vanno individuate nella fase della valutazione del rischio (confronta § S.5.5 della RTO) e che il processo progettuale descritto nella tabella S.5-7 deve essere esplicitato nella relazione tecnica in fase di valutazione progetto, dovrà essere predisposto, prima dell'inizio dell'esercizio delle attrezzature impiegate di cui alla presente valutazione, il relativo DPCE di cui all'art. 294 del DLgs 81/08 integrato e coerente con il sistema della gestione della sicurezza;
2. dovrà essere attestata l'idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria derivante da atmosfere esplosive, nonché delle limitazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi;
3. siano applicate le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 9-4-2008, n.81 e s.m.i. espressamente finalizzate alla prevenzione incendi;
4. tutti gli impianti tecnici (elettrici, messa a terra, impianto idrico antincendio, ...) siano progettati e realizzati in conformità alle normative vigenti e/o alle norme di buona tecnica (CEI, CELEREC, UNI, UNI-VVF, EN, ISO, ecc.) ;
5. sia predisposto/aggiornato il piano e/o il documento finalizzato al mantenimento dell'efficienza di tutti gli impianti (registro dei controlli) e delle condizioni di sicurezza (formazione ed informazione ai lavoratori), al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e di ogni altra misura organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, il livello di sicurezza in caso di incendio e/o il livello di prestazione scelto per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza (S.5 del D.M.I. 03/08/2015 e ss.mm.ii. , D.M.I. 02/09/2021, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ;
6. siano richieste alle Autorità competenti le eventuali autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti e siano fatti salvi i diritti di terzi.

Ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la "**Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio**", di cui all'art. 4



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO

del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'“Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio”, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 07/08/12.

Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà (*attività di categoria C*) o potrà effettuare (*attività di categoria A o B*), ai sensi del richiamato art. 4 del D.P.R. 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Per la presentazione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio” e dell' “Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio” nonché per le dichiarazioni/certificazioni da allegare alla richiamata Asseverazione, dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o scaricabili dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione “Prevenzione e Sicurezza” - “Prevenzione e Sicurezza” - “Servizi di Prevenzione Incendi” - “Modulistica”.

Il Funzionario istruttore tecnico
D.V. Antonio VISCIDO

IL COMANDANTE
Mario BELLIZZI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge