

RACCOMANDATA VIA PEC

Eboli 03.10.2014

Spettabile  
**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Via G. Clark, 103 – SALERNO  
[dg05.uod18@pec.regione.campania.it](mailto:dg05.uod18@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
Dipartimento Provinciale di Salerno  
Via Lanzalone, n 54/56 - 84126 Salerno  
[arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it](mailto:arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it)

**Comune di Eboli**  
Palazzo di Città  
[comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it)

*Ing. G. G. G.*  
*03/10/14*


Oggetto: Decreto Diringenziale n°226 del 15-09-2014

In riferimento al Decreto richiamato in oggetto, Vi rimettiamo in allegato:

- Analisi fumi caldaie;

Distinti saluti

Agriovo Società Agricola a r.l.



REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2014. 0656274 06/10/2014 09,11**

Mitt. : AGRIOVO SOCIETA' AGRICOLA A.R....

Ass. : 520518 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 52.8.18. Fascicolo : 4 del 2014



AGRI-OVO Società Agricola a.r.l. con socio unico  
EBOLI (SA)  
Località Grataglie

Cap. Soc. € 387.000,00  
Tel. (0828) 36 33 75  
FAX (0828) 36 33 76

Partita IVA 0030024 065 2  
C.C.I.A.A. Salerno 147835  
Iscriz. Trib. Salerno 5318/6398

testo 330-1LL  
V1.61 02337482/1  
TECNO SERVICE

ANGELO CARROZZA  
02.10.2014 12:36:33  
Combustibile: GPL  
O2 Rif.: 3.0%  
CO2 teorico: 13.9%

147.7 °C Temp. fumi  
28.7 °C T aria comb.  
8.4 % O2 ossigeno  
0 ppm CO fumi sec.  
1.67 Indice aria  
8.34 % CO2  
0 ppm CO senz'aria  
6.9 % Qs perdita  
93.1 % Rendimento c  
0.0 % ET  
----- Pa Tiraggio  
Temp. mandata: ----- °C

ANALISI FUMI  
BRUCCATORE : BLOWTHERM  
02/10/24

testo 330-1LL  
V1.61 02337482/1

TECNO SERVICE

ANGELO CARROZZA  
02.10.2014 12:14:34  
Combustibile: GPL  
O2 Rif.: 3.0%  
CO2 teorico: 13.9%

128.2	°C Temp. fumi
26.8	°C T aria comb.
4.9	% O2 ossigeno
0	ppm CO fumi sec.
1.30	Indice aria
10.66	% CO2
0	ppm CO senz'aria
4.8	% Qs perdita
95.2	% Rendimento c
0.0	% ET
	Pa Tiraggio

Temp. mandata: \_\_\_\_\_ °C

ANALISI PER BRUCIATORE

RIELLO

02/10/14