



| | | |
|--|---|--|
| | C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI | |
| | | |

| |
|---|
| IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA) |
|---|

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Pompe sommergibili

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

| Revisione | Data | Verificata | Approvata |
|-----------|------------|--|--|
| 01 | 01/04/2014 | Responsabile Impianto  | Responsabile IPPC  |

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° :5.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE SOMMERGIBILI | FREQUENZA | |
|---|---|----------------|------------|
| | | trimestrale | semestrale |
| | Controllo olio | | |
| | Controllo anello usura e girante | X | |
| | Controllo cavi e isolamento morsettiera | X | |
| Annotazioni : | | | |
| | | | |
| | | | |
| Data: 6/11/2014 | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : | | f. S. N. Q. 10 | |

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° : **4**

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE SOMMERGIBILI | FREQUENZA | |
|--|---|-------------|------------|
| | | trimestrale | semestrale |
| | Controllo olio | | X |
| | Controllo anello usura e girante | X | |
| | Controllo cavi e isolamento morsettiera | X | |
| Annotazioni : NESSUNA ANOMALIA | | | |
| | | | |
| Data: 8/8/2014 | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : f. w. d. s. | | | |

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° :³.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE SOMMERGIBILI | FREQUENZA | |
|---|---|-------------|------------|
| | | trimestrale | semestrale |
| | Controllo olio | | |
| | Controllo anello usura e girante | X | |
| | Controllo cavi e isolamento morsettiera | X | |
| Annotazioni : | | | |
| | | | |
| | | | |
| Data: 5/5/2014 | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : | | [Firma] | |

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERSIBILI

SCHEDA N° : 2

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE SOMMERSIBILI | FREQUENZA | |
|---|---|--------------------|------------|
| | | trimestrale | semestrale |
| | Controllo olio | | X |
| | Controllo anello usura e girante | X | |
| | Controllo cavi e isolamento morsettiera | X | |
| Annotazioni : <i>NESSUNA ANOMALIA</i> | | | |
| | | | |
| Data: <i>3/2/2014</i> | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : | | <i>[Signature]</i> | |