


	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	
--	---	--

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Cabina trasformazione

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
01	01/04/2014	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :8.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	<u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>		
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: 10/12/2014			
Firma responsabile della manutenzione :		FAWOL	


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :7.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: 27/10/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :6.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		X
Annotazioni :			
Data: 29/8/2014			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :5.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: 23/6/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° : 4

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	<u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>		
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: <u>26/4/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :		<u>[Signature]</u>	

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° : 3

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		X
Annotazioni :			
Data: 13/2/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 