



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
--	---	--

<p><b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>  <b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b>  <b>ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO</b>  <b>BUCCINO (SA)</b></p>
--

## CONTROLLO APPARECCHIATURE


### Quadro elettrico

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
01	01/04/2014	Responsabile impianto 	Responsabile IPPC 


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... **5** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 20/11/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... **4** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b><u>QUADRO ELETTRICO</u></b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		X
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		X
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		X
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 21/8/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... **3** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 12/5/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... 2 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		X
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		X
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		X
<b>Annotazioni :</b>			
Data: <u>18/2/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione : <u>[firma]</u>			