



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	
--	---	--

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Quadro elettrico

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : 1

Posizione	Operazioni e controlli <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		
Annotazioni :			
Data: <u>11/11/2013</u>			
Firma responsabile della manutenzione : <u>[firma]</u>			