


	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
C.G.S. SALERNO S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO
BUCCINO (SA)

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Pompe ad asse orizzontale

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
01	01/04/2014	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE AD ASSE ORIZZONTALE

SCHEDA N° :³.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA		
		500 ore	2000 ore	4000 ore
	POMPE AD ASSE ORIZZONTALE			
	Controllo premistoppa	A		
	Controllo cuscinetti supporto albero			
	Controllo lubrificazione cuscinetti supporto albero			
	Smontaggio e controllo girante			
Annotazioni :				
Data: 10/11/2014				
Firma responsabile della manutenzione : 				

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE AD ASSE ORIZZONTALE

SCHEDA N° : 2

Posizione	Operazioni e controlli POMPE AD ASSE ORIZZONTALE	FREQUENZA		
		500 ore	2000 ore	4000 ore
	Controllo premistoppa	X		
	Controllo cuscinetti supporto albero		X	
	Controllo lubrificazione cuscinetti supporto albero		X	
	Smontaggio e controllo girante			
Annotazioni :				
Data: 16 / 4 / 2014				
Firma responsabile della manutenzione : 