



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Pompe ad asse orizzontale

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE AD ASSE ORIZZONTALE

SCHEDA N° :1.....

Posizione	Operazioni e controlli POMPE AD ASSE ORIZZONTALE	FREQUENZA		
		500 ore	2000 ore	4000 ore
	Controllo premistoppa	X		
	Controllo cuscinetti supporto albero			
	Controllo lubrificazione cuscinetti supporto albero			
	Smontaggio e controllo girante			
Annotazioni :				
Data: 4/12/2013				
Firma responsabile della manutenzione : 