

	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
--	---	--

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
**C.G.S. SALERNO S.R.L.**  
**ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO**  
**BUCCINO (SA)**



**PARAMETRI FUNZIONALI IMPIANTO**

**OSSIDAZIONE**

**Ossigeno residuo – Rapporto ricircolo**

Riferimenti: PMeC par. 2.2.3.

Controllo: mensile


Revisione	Data	Verificata	Approvata
01	01/04/2014	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

# IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BUCCINO

## PARAMETRI FUNZIONALI IMPIANTO

Mese	ANNO		2014
	OSSIDAZIONE mg/l ossigeno residuo		OSSIDAZIONE Rapp. Ricircolo fanghi %
	Linea 1	Linea 2	
Gennaio	2,6	2,7	150
Febbraio	2,2	2,0	140
Marzo	2,6	2,0	110
Aprile	1,7	1,5	110
Maggio	1,9	1,8	120
Giugno	1,7	1,8	130
Luglio	1,9	1,8	140
Agosto	2,0	2,1	150
Settembre	1,6	1,8	160
Ottobre	1,7	1,9	150
Novembre	1,9	1,8	140
Dicembre	2,4	2,5	150

Il Responsabile

  
 .....