


	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Pompe volumetriche mohno

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :4.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA		
		200 ore	500 ore	semestrale
	POMPE VOLUMETRICHE MOHNO			
	Verifica stato usura e statore e rotore		X	
	Controllo usura cuscinetti di supporto			
	Sostituzione olio motoriduttore - variatore	X		
	Controllo olio livello aspirazione			
Annotazioni: L'olio BPR. CIPR. 2000				
NECESSARIA LA SOSTITUZIONE -				
Data: 20/12/2013				
Firma responsabile della manutenzione: 				


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :³.....

Posizione	Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MOHNO	FREQUENZA		
		200 ore	500 ore	semestrale
	Verifica stato usura e statore e rotore			
	Controllo usura cuscinetti di supporto			
	Sostituzione olio motoriduttore - variatore	X		
	Controllo olio livello aspirazione			
Annotazioni: <i>livello olio sufficiente non necessita di sostituzione.</i>				
Data: <i>14/11/2013</i>				
Firma responsabile della manutenzione : <i>[firma]</i>				

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : ²

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA		
		200 ore	500 ore	semestrale
	POMPE VOLUMETRICHE MOHNO			
	Verifica stato usura e statore e rotore		X	
	Controllo usura cuscinetti di supporto			
	Sostituzione olio motoriduttore - variatore	X		
	Controllo olio livello aspirazione			
Annotazioni: Guizzo di sufficiente non				
necessario di sostituzione				
Data: 10/10/2013				
Firma responsabile della manutenzione : 				

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 1

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA		
		200 ore	500 ore	semestrale
	POMPE VOLUMETRICHE MOHNO			
	Verifica stato usura e statore e rotore			
	Controllo usura cuscinetti di supporto			
	Sostituzione olio motoriduttore - variatore	X		
	Controllo olio livello aspirazione			
Annotazioni : livello di sufficiente				
non necessaria al sostituito				
Data: 4/9/2013				
Firma responsabile della manutenzione : 				