

# SCHEMA FREQUENZA DEI CONTROLLI

SCHEMA DI CONTROLLO	UFFICIO O ENTE PREPOSTO AL RILEVAMENTO DEI DATI	G I O R N A L I E R O	S E T T I M A N A L E	M E N S I L E	B I M E S T R A L E	A N N U A L E	B I E N N A L E
---------------------	--	---	---	---------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------

1	Consumi elettrici	Addetto impianto	<b>X</b>					
2	Consumi risorse idriche	Addetto impianto			<b>X</b>			
3	Consumo additivi	Addetto impianto	<b>X</b>					
4	Emissioni diffuse	Laboratorio esterno					<b>X</b>	
5	Emissioni atmosferiche fuggitive	Addetto impianto		<b>X</b>				
6	Scarichi idrici	Laboratorio esterno			<b>X</b>			
7	Controllo rifiuti - analisi speditive	Addetti impianto	<b>X</b>					
8	Parametri per chiariflocculazione	Laboratorio esterno			<b>X</b>			
9	Impatto Acustico Ambientale	Laboratorio esterno						<b>X</b>
10	Gestione impianto - controllo fasi critiche	Addetti impianto	<b>X</b>					
11	Monitoraggio e controllo apparecchiature	Manutenzione	Come da schede macchine					
12	Par. funz. Imp. - pH e SVI	Laboratorio CGS	<b>X</b>					
13	Par. funz. Imp. - analisi settimanali	Laboratorio CGS		<b>X</b>				
14	Par. funz. Imp. - analisi mensili	Laboratorio CGS			<b>X</b>			
15	Par. funz. Imp. - Controllo microfauna	Responsabile Gestione		<b>X</b>				
16	Par. funz. Imp. - O <sub>2</sub> disc. Rapp. Ricircolo	Addetti impianto			<b>X</b>			
17	Par. funz. Imp. - OUR - AUR - NUR	Laboratorio esterno					<b>X</b>	
18	Portate ingresso ed uscita	Addetti impianto	<b>X</b>					
19	Indicatori di consumo risorse	Responsabile Gestione					<b>X</b>	
20	Indicatori impatto - rendimenti di rimozione	Laboratorio CGS			<b>X</b>			
21	Attività di formazione ed addestramento	Direttore tecnico			<b>X</b>			
22	Benchmarking - parametri analitici	Laboratorio CGS			<b>X</b>			
23	Benchmarking - indicatori di consumo	Responsabile Gestione					<b>X</b>	
24	Caratterizzazione rifiuti prodotti	Laboratorio esterno					<b>X</b>	
25	Registro dati di monitoraggio	Responsabile impianto			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

REVISIONE : 01

Dal 01/04/14 aggiunta scheda n° 8 " Parametri per chiariflocculazione "