



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
**C.G.S. SALERNO S.R.L.**  
**ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA**  
**PALOMONTE (SA)**

## CONTROLLO APPARECCHIATURE

### Strumentazioni

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 41.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: <u>22/12/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>FA TONIO</u>						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... 40 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: <u>5/12/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>FA TRO</u>						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : .....39.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 20/11/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **38** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 5/11/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... 37 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico				X	
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					

Annotazioni :

Data: 20/10/2014

Firma responsabile della manutenzione :

F. T. O.


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... 36 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> <u>3/10/2014</u>						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <u>FA TUBO</u>						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI


SCHEDA N° : ..... **35** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: 18/9/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						




## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **34** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 3/9/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **33** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 19/8/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... 32 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 4/8/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 31 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: <u>18/7/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>F. T. O.</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... 30 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: 3/7/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **29** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 18/6/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **28** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 3/6/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **27** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 26/5/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						




## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : .....26.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 1/5/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <span style="float: right; font-family: cursive;">FA TSO 10</span>						


## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : .....25.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico				X	
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
Data: 16/6/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... **24** .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					X
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 11/4/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 93 .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> <u>12/3/2014</u>						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <u>FA TEO</u>						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : .....22.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> 28/2/2014						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 21.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> <u>13/2/2014</u>						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <u>FA TRO</u>						

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ..... *20* .....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	<i>X</i>				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> <i>29/1/2014</i>						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b>						<i>[Signature]</i>

## 2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 19.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<b><u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u></b>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
<b>Annotazioni :</b>						
<b>Data:</b> <u>11/1/2014</u>						
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> <u>[Firma]</u>						