



| | | |
|--|---|--|
| | C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI | |
| | | |

| |
|--|
| <p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA PALOMONTE (SA)</p> |
|--|

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Pompe volumetriche Mono

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

| Revisione | Data | Verificata | Approvata |
|-----------|------------|--|--|
| 00 | 18/03/2013 | Responsabile Impianto  | Responsabile IPPC  |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 21

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|---|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : <u>livello olio sufficiente</u> | | | | |
| | | | | |
| Data: <u>5/12/2014</u> | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : <u>flwds</u> | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N°: 20.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|--|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: <u>livello olio sufficiente</u> | | | | |
| | | | | |
| Data: <u>11/11/2014</u> | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione: <u>[firma]</u> | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 19

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|--|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: livello olio sufficiente | | | | |
| | | | | |
| Data: 14/10/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : ...18.....

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|--|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MONO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | X |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | X |
| Annotazioni: livello olio sufficiente | | | | |
| | | | | |
| Data: 16/9/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :17.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|---|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : LUBRO OIL SUFFICIENTE | | | | |
| | | | | |
| Data: 27/8/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione :  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 16.....

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MONO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : <u>livello olio sufficiente</u> | | | | |
| | | | | |
| Data: <u>11/7/2014</u> | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : <u>[firma]</u> | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 15

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|---|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : <u>livello olio sufficiente</u> | | | | |
| | | | | |
| Data: <u>16/6/2014</u> | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione :  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 14.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|--|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : 10360 olio sufficiente | | | | |
| | | | | |
| Data: 13/5/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : <i>[Signature]</i> | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 13

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : LIVELLO OLIO SUFFICIENTE | | | | |
| | | | | |
| Data: 8/4/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione :  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 12

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|---|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | X |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | X |
| Annotazioni : 4102 40 olio insufficiente | | | | |
| | | | | |
| Data: 12/3/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione :  | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 11

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|--|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LUBRO OIL SUFFICIENTE | | | | |
| | | | | |
| Data: 7/2/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 10

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MONO | FREQUENZA | | |
|--|--|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni : <u>LIUBRO OILIO SUFFICIENTE</u> | | | | |
| | | | | |
| Data: <u>14/1/2014</u> | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : <u>F. W. S.</u> | | | | |