



PARERE TECNICO

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i Art. 208 – D.Lgs. 36/2023 come modificato del D.Lgs. 121/2020 - DGR n. 8/2019 – Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – Discarica RSU sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV) – Istanza di variante sostanziale al progetto di gestione *post-mortem* approvato con D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n. 10 del 26/01/2021. Indizione Conferenza di servizi e convocazione per il 17.07.2024.

Con riferimento all'istanza della Ditta ASI-DEV srl di variante sostanziale al progetto di gestione *post-mortem* della Discarica RSU sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV) approvato con D.D. n. 159 del 21.11.2019 e successivo D.D. n. 10 del 26.01.2021, ed in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi, indetta dalla Giunta Regionale della Campania con nota PG/296138/2024 del 14/06/2024, acquisita al protocollo ARPAC con n. 37711 del 14/06/2024, si è proceduto ad effettuare l'istruttoria e a valutare le integrazioni trasmesse dalla Società Asi-Dev Ecologia s.r.l., per quanto attiene agli aspetti di competenza della scrivente Agenzia e, nello specifico, in merito all'utilizzo di rifiuti per la copertura finale.

VISTE:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
 - la D.G.R. n. 386 del 20.07.2016 come modificato dalla D.G.R. n. 8 del 15.01.2019 "Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ";
 - Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti" modificato dal D.Lgs. 121/2020;
- rappresenta quanto segue:

ESAMINATE:

le integrazioni trasmesse dalla Società Asi-Dev Ecologia s.r.l. in data 14.06.2024, ed acquisite al protocollo ARPAC con n. 37715 del 14/06/2024, in esito alla precedente nota ARPAC di richiesta integrazione e chiarimenti prot. n. 22027/2024 del 08/04/2024, si ritiene di poter esprimere parere favorevole evidenziando quanto di seguito riportato:

- in merito alla percentuale di miscelazione tra biostabilizzato e terreno vegetale, prescritta, nella misura del 50% fra le due componenti, dalla DDGRC n. 10 del 26.01.2021, permangono dubbi interpretativi, in quanto, non viene specificato se la misura indicata sia da ritenersi in peso o in volume. Ciò premesso si prende atto dell'utilizzo della percentuale effettuata in peso e dei documenti tecnici prodotti, attestanti il peso specifico del terreno e del biostabilizzato;



- per quanto riguarda le verifiche da effettuarsi sul rifiuto, avente codice EER 190503, proveniente dal Friuli-Venezia Giulia si prende atto che la Soc. ASI -DEV intende impiegare, “*il laboratorio privato INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. di Mottanza di Livenza (TV), accreditato ACCREDIA n.471L rev.03*”.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di sicurezza, di edilizia, urbanistica, paesaggistica ed antincendio.

Avellino, 16.07.2024

Il nucleo tecnico di valutazione
Il tecnico dell'U.O. SURC
Arch. Ferdinando NACCHIO

Il Dirigente dell'U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati
Dott. Fabio TAGLIALATELA



Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO
AREA "PREVENZIONE INCENDI E POLIZIA GIUDIZIARIA"
"Settore "Prevenzione Incendi"
www.vigilfuoco.it

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
(uod.501705@pec.regione.campania.it)

e p.c. AL Sig. Sindaco del
Comune di Ariano Irpino (AV)
(protocollo.arianoirpino@asmepc.it)

All' Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
(info@pec.provincia.avellino.it)

Alla Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
(protocollo.prefav@pec.interno.it)

Alla ASI-DEV Ecologia srl
(asidevecologiasrl@pec.it)

OGGETTO: Discarica RSU sita in località "Difesa Grande" del Comune di Ariano Irpino (AV).
Istanza di variante sostanziale al progetto di gestione post-mortem approvato con D.D.
n. 159 del 21.11.2019 e successivo D.D. n. 10 del 26.01. 2021. **Convocazione seconda
seduta CDS per il giorno 17.07.2024 alle ore 10.30.**

Si fa riferimento alla convocazione per la Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 17 luglio
2024, relativa alla discarica di cui in oggetto.

Da verifica degli atti d'ufficio, risultano le seguenti evidenze:

- 1) con note di questo ufficio prot. n. 18786 del 29.10.2018 e prot. n. 17940 del 27.09.2019 era stata comunicata l'assenza di fascicoli di prevenzione incendi per l'attività di discarica di cui in oggetto, non essendo stato mai avviato alcun procedimento ex DPR 151/2011; con le medesime note venivano richiamati, comunque, gli adempimenti da svolgersi, ai sensi degli artt. 3 e 4 del richiamato DPR, qualora si prevedessero attività/installazioni soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte di questo Comando, nell'ambito del piano di gestione "post-mortem" della discarica;
- 2) con nota datata 28.02.2019, registrata al numero di prot. 4405 del 05.03.2019, la Società ASI-DEV Ecologia srl trasmetteva anche a questo Comando la relazione tecnica

integrativa del progetto già presentato; in tale documento veniva riportata testualmente la seguente affermazione: “ nel progetto presentato viene effettuata la stima di produzione di biogas per la discarica in esame da cui risulta che per il 2019 è previsto un quantitativo di biogas estraibile mediamente pari a 19 Nm3/h”.

Per quanto sopra, si chiede alla Soc. ASI-DEV Ecologia srl di svolgere nuovamente i necessari approfondimenti per rideterminare, con ogni certezza, che le massime quantità globali in ciclo di biogas non siano mai superiori a 25 Nm3/h.

In caso contrario dovrà prodursi richiesta di valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Si rimane disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Mario BELLIZZI)
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

IL TECNICO ISTRUTTORE
DCS ~~Wiam~~ IARRICCIO

