



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

- Al/Alla Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus  
PEC n.1: [ecosc@pec.it](mailto:ecosc@pec.it)  
PEC n.2: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)
- P.C. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
PEC: [com.avellino@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.avellino@cert.vigilifuoco.it)
- “ Comune di Fontanarosa  
PEC: [protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it)
- “ Amministrazione Provinciale - Servizio Ecologia  
PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)
- “ A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino  
PEC: [arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)
- “ A.S.L. di Avellino  
PEC: [protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)
- “ Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale “Calore Irpino”  
PEC: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)
- “ ATO Rifiuti di Avellino  
PEC: [segreteria@pec.atorifiuti.it](mailto:segreteria@pec.atorifiuti.it)

**Oggetto:** D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art.208 - Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa - Istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in Agro di Fontanarosa alla Contrada Filette n.48.

**Riscontro nota prot. n. 303305 del 19/06/2024: richiesta chiarimenti ed integrazioni.**



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

Con riferimento all'oggetto ed alla pregressa corrispondenza, in particolare alla nota pec trasmessa da codesta Ditta il 18/06/2024, acquisita agli atti in data 19/06/2024 al prot. reg. n. 303045 (ALLEGATO1), con cui è stata prodotta, tra l'altro, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della Società (Sig. Caggiano Pasqualino) ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, di non assoggettabilità delle attività da svolgere nel sito di che trattasi al DPR n. 151/2011, a cui è seguita la nota del Comando dei VVF di Avellino prot. n. 14049 del 21/06/2024 (ALLEGATO 2), con la quale il medesimo Ente ha comunicato “...*la non competenza nell'ambito del procedimento de quo...*”, **si rappresenta che quanto affermato con la richiamata dichiarazione sostitutiva non trova corrispondenza rispetto agli approfondimenti istruttori posti in essere dallo scrivente ufficio.**

A tal proposito si chiede di produrre **apposita relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato in materia antincendio**, da cui si evincano i seguenti elementi (e di cui andrà fatta, altresì, una sommatoria finale):

- calcolo del quantitativo, per singolo codice EER, di rifiuti infiammabili stoccabili in ogni momento nell'impianto **specificando, per quelli aventi composizione fisica eterogenea, la parte infiammabile e la relativa tipologia di materiale (in tonnellate ed in percentuale)**. Si fa presente, a tal proposito ed a titolo di esempio (tra l'altro non esaustivo), al fatto che non è stato chiarito il quantitativo di materiale plastico contenuto nei RAEE (EER 160214 – EER 160216 – EER 200136), il cui stoccaggio istantaneo totale è pari a 75 tonn., non menzionato nella tabella proposta di “*comparazione alle attività indicate nel DPR 151/2011*”, né tantomeno è stata specificata la componente infiammabile di alcuni rifiuti aventi composizione variegata (es. EER 150106 – imballaggi in materiali misti, EER 200307 – rifiuti ingombranti) ;
- calcolo del quantitativo di rifiuti infiammabili trattabili al giorno nell'opificio (tenendo conto dei criteri sopra esposti);



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

- calcolo del quantitativo, per singolo codice EER, dei rifiuti infiammabili autoprodotti e sottoposti a regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii ..

Inoltre, tenuto conto di quanto dichiarato dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino in sede di CDS del 22/05/2024, ovvero che *"...la documentazione tecnica prodotta ai fini antincendio non fa alcun riferimento al DM del Ministero dell'Interno del 26/07/2022 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti). Pertanto.... l'Ente rappresentato non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza fino a quando non saranno prodotti gli elaborati tecnici ed amministrativi innanzi richiamati..."*, nonché di quanto riportato dal medesimo Comando nella richiamata nota prot. n. 1409 del 21/06/2024, con particolare riferimento all'evenienza che *"...la contiguità del locale lavorazione (sup. in pianta 1.010 m2) alla tettoia (sup. in pianta 570 m2), indipendentemente dall'assoggettabilità o meno al controllo di questo Comando, rende necessaria una valutazione del rischio incendio mirata a verificare anche la rispondenza delle vie di esodo alle norme da adottare per la progettazione, con particolare riferimento alla norma tecnica di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti approvata con D.M. Interno 26/07/2022 e il cui campo di applicazione è richiamato art. 1. comma 2. del predetto D.M..."*, **si chiede di integrare la suddetta relazione con gli elementi innanzi richiamati, al fine di acquisire, in un'ottica di collaborazione istituzionale, il parere di competenza del Comando dei VVF di Avellino anche in ordine all'ottemperanza del progetto de quo alle disposizioni del D.M. Interno 26/07/2022.**

Solo in seguito all'acquisizione di tale relazione in materia antincendio, che dovrà essere trasmessa a questo ufficio ed a tutti gli altri Enti in indirizzo che leggono per conoscenza entro 30 giorni dalla notifica della presente, sarà possibile valutare la congruità delle dichiarazioni prodotte con le evenienze tecniche riportate (nonché l'ottemperanza del progetto in esame alle disposizioni di cui al DM Interno 26/07/2022)



***Giunta Regionale della Campania***  
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*  
*Autorizzazioni Ambientali*  
*Unità Operativa Dirigenziale*  
*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*  
**AVELLINO**

e quindi proseguire con l'iter autorizzatorio previsto dall'art.208 del D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii. con la convocazione della seconda seduta della CDS.

*Il Funzionario RDP*  
*(Dott. Gerardo Malanga)*

*Il Dirigente*  
*(Ing. Massimo Pace)*

Regione Campania  
Data: 03/07/2024 15:40:52, PG/2024/0330405