Luciano Stefanini Perito chimico *Daniela Verdesca Biologo*
Rilevamento inquinamenti chimici e microbiologici nell'ambiente:acqua, aria, suolo, rifiuti.
Gestione impianti di depurazione

COMMITTENTE :**ICIMEN DUE S.r.l.-C.so Trieste, 63-CASERTA**
RICHIESTA :Determinazione su acqua di scarico ai sensi D.L.152/06
NS.RIF. :28111/DV/1 **VS.RIF.:**Trattamento acque.
DATA DEL PRELIEVO :28.03.2019 **ORA DEL PRELIEVO:**13.00
PUNTO DI PRELIEVO : Pozzetto fiscale scarico reflui depurati
METODO DI CAMPIONAMENTO : APAT CNR IRSA Met.1030-istantaneo.
Il tecnico campionatore : Luciano Stefanini-Perito chimico industriale

Prova analitica	Metodo di prova	U.Misura	Valore	Limite A	Limite Rilevabilità
pH	APAT CNR IRSA 2060	==	8,5±0,5	5,5-9,5	0,1
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090B	mg/l	6±1,9	≤ 200	5
BOD_5	APAT CNR IRSA 5120	mg/l O_2	30±7,0	≤ 250	5
COD	APAT CNR IRSA 5130	mg/l O_2	74±10,5	≤ 500	5
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030A2	mg/l NH_4	2,8±0,7	≤ 30	0,1
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050	mg/l N	<0,02	≤ 0,6	0,02
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020	mg/l N	<0,1	≤ 30	0,1
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160	mg/l	0,79±0,27	≤ 10	0,05
Tensioattivi anionici	APAT CNR IRSA 5170 (A)	mg/l	<0,05	==	0,05
Tensioattivi non ionici	UNI 10511-1/96+A1/00 (B)	mg/l	<0,05	==	0,05
Tensioattivi totali	(Sommatoria A + B)	mg/l	<0,05	≤ 4	0,05

Limite A : limiti dell'allegato 5 TAB.3(scarico in rete fognaria) del D.Lgs n.152/06 parte terza

GIUDIZIO: Relativamente ai parametri analizzati ed al momento in cui essi sono stati accertati, il campione risulta **CONFORME** ai limiti imposti dalla normativa di riferimento. Napoli,15.04.2019

ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PROVINCIA DI NAPOLI Circoscrizione della Corte d'Appello di Napoli
Per. Ind. STEFANINI LUCIANO Albo N° 2955
D.L. 28 NOV. 1944 N. 382

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
DOTTORESSA DANIELA VERDESCA N. 48998

Studio:Via E. A. Mario 35-80128 Napoli *℡: 081 1985 7498*
n°2955 Ordine Periti Industriali-circoscriz. Corte d'Appello di Napoli c.fisc.:stf lcn 54 s 28 l 219 f p.iva:04983390636
n°48998 Ordine Nazionale dei Biologi *c.fisc.:vrd dnl 69 s 68 f 152 o p.iva:07554940630*
Laboratorio autorizzato e certificato ISO 9001 *Via G.Ferraris,146 Napoli ESIA S.r.l*