



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

REGISTRO INTERRUZIONE

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E3

TORRE K1.2



Laminazione Sottile Spa
SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)
Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 12-08-14 ORA: 6,30	DATA: 21-08-14 ORA: 6,30	216
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 19-9-17 ORA: 6,30	DATA: 20-9-17 ORA: 6,30	24
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 24-12-18 ORA: 6,30	DATA: 03-01-19 ORA: 6,30	250
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 01-04-18 ORA: 6,30	DATA: 03-04-18 ORA: 6,30	58
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 11-08-14 ORA: 6,30	DATA: 19-08-18 ORA: 6,30	192 192
E 3	Torre K 1.2	Ferme Produttivo	DATA: 29-12/18 ORA: 6,30	DATA: 02/01/19 ORA: 6,30	964



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

REGISTRO INTERRUZIONE

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E4

TORRE K1.1



Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E4	Torres K 1.1	Fermo Produttivo	DATA: 12-08-17 ORA: 6,30	DATA: 24-08-17 ORA: 6,30	216
E4	Torres K 1.1	Fermo Produttivo	DATA: 19-9-17 ORA: 6,30	DATA: 20-9-17 ORA: 6,30	24
E4	Torres K 1.1	Fermo Produttivo	DATA: 24-12-17 ORA: 6,30	DATA: 03-01-18 ORA: 6,30	240
E4	Torres K 1.1	Fermo Produttivo	DATA: 01-04-18 ORA: 6,30	DATA: 03-04-18 ORA: 6,30	48
E4	11	11	DATA: 11-08-18 ORA: 6,30	DATA: 19-08-18 ORA: 6,30	192
E4	11	11	DATA: 29/12/18 ORA: 6,30	DATA: 29/12/18 ORA: 6,30	96h



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

**SCHEDE DI MANUTENZIONE E
VERIFICHE MENSILI
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
CAMINO E7
LAMINATOIO SBOZZATORE**



Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
 81020 Caserta (ITALY)
 Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
 Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
67	Ancelli	Perme resolutivo	DATA: 19-03-18 ORA: 6,30	DATA: 19-03-18 ORA: 17,30	8
67	h	h	DATA: 29-03-18 ORA: 6,30	DATA: 29-03-18 ORA: 19,30	13
67	h	h	DATA: 11-04-18 ORA: 5,30	DATA: 11-04-18 ORA: 17,30	20
67	h	h	DATA: 19-04-18 ORA: 9,00	DATA: 20-04-18 ORA: 5,00	20
67	h	h	DATA: 07-05-18 ORA: 6,30-15,30	DATA: 07-05-18 ORA: 15,30	9h
67	h	h	DATA: 17-05-18 ORA: 6,30	DATA: 17-05-18 ORA: 15,30	8h

1



SGS

SGS

Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-7211111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>

REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E1	Auzzi	Ferreo Residuo	DATA: 30-05-18 ORA: 6,30	DATA: 31-05-18 ORA: 15,30	32h
E7			DATA: 19-04-18 ORA: 16,00	DATA: 19-04-18 ORA: 00,00	8h
E7			DATA: 08-08-18 ORA: 6,30	DATA: 17-08-18 ORA: 6,30	192
E7			DATA: 27-09-18 ORA: 6,30	DATA: 27-09-18 ORA: 14,30	8h
E7			DATA: 26/10/18 ORA: 6,30	DATA: 26/10/18 ORA: 18,30	12h
E7			DATA: 13/11/18 ORA: 6,30	DATA: 13/11/18 ORA: 20,30	14h



Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>

REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA












D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012


PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E2	ANDELI	FRENO RIPRISTINO	DATA: 22-11-18 ORA: 6:30	DATA: 22-11-18 ORA: 21:30	15h
E7	h	h	DATA: 29/12/18 ORA: 6:30	DATA: 4/10/19 ORA: 6:30	8h
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

ATTIVITA': AIA Controllo processo di abbattimento	AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera
DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE: Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"	
Camino E 7 Valore min: 8,5 mbar Valore max: 12 mbar	
FREQUENZA: Mensile	RESPONSABILE INT: RESPONSABILE EST: -

REGISTRAZIONE MONITORAGGIO

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	FIRMA
Gennaio 2018	Laminatoio sbozzatore	9,8	mbar	
Febbraio 2018	Laminatoio sbozzatore	9.5	mbar	
Marzo 2018	Laminatoio sbozzatore	10.2	mbar	
Aprile 2018	Laminatoio sbozzatore	10.4	mbar	
Maggio 2018	Laminatoio sbozzatore	10,5	mbar	
Giugno 2018	Laminatoio sbozzatore	10,5	mbar	
Luglio 2018	Laminatoio sbozzatore	10,2	mbar	
Agosto 2018	Laminatoio sbozzatore	10,1	mbar	
Settembre 2018	Laminatoio sbozzatore	10,3	mbar	
Ottobre 2018	Laminatoio sbozzatore	10,3	mbar	
Novembre 2018	Laminatoio sbozzatore	10,1	mbar	
Dicembre 2018	Laminatoio sbozzatore	10,4	mbar	

FIRMA: 	DATA EMISSIONE SCHEDA: 10/01/2013
--	-----------------------------------



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E16

DEPOSITO SCHIUMATURE



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazionesottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: DEP. SCALUM IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: ABB. SCHIURESTURE

TIPO DI MANUTENZIONE: ISPEZIONE

ESEGUITO DA: MASELLO

DITTA: MBO N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCLEE

VALVOLA SCARICO POLVERI

VALVOLE DI SCUTIMENTO MANICHE

VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO FUMI

VALVOLE DI REGOLAZIONE

MANICHE

CONDOTTA FUMI

DATA: 23/12/18

TIMBRO E FIRMA: _____



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: DEP. SCHIUDT. IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: ABB. SCALONATI GRE

TIPO DI MANUTENZIONE: MT2 ORDINARIO

ESEGUITO DA: MT2 AREA

DITTA: _____ N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCLEE

VALVOLA SCARICO POLVERI

VALVOLE DI SCUTIMENTO MANICHE

VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO FUMI

VALVOLE DI REGOLAZIONE

MANICHE

CONDOTTA FUMI

DATA: 09/08/18

TIMBRO E FIRMA: _____

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZAATTIVITA': AIA Controllo processo di
abbattimento

AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE:













Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Camino E16

Valore max: 1500 Pa

FREQUENZA: Mensile

RESPONSABILE INT: Ing. L. Cavallo
RESPONSABILE EST: -**REGISTRAZIONE MONITORAGGIO**

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	NOTE	FIRMA
Gennaio 2018	Impianto Jumbo Eng	1024	Pa		
Febbraio 2018	Impianto Jumbo Eng	1029	Pa		
Marzo 2018	Impianto Jumbo Eng	1035	Pa		
Aprile 2018	Impianto Jumbo Eng	1041	Pa		
Maggio 2018	Impianto Jumbo Eng	1121	Pa		
Giugno 2018	Impianto Jumbo Eng	1095	Pa		
Luglio 2018	Impianto Jumbo Eng	1027	Pa		
Agosto 2018	Impianto Jumbo Eng	1032	Pa		
Settembre 2018	Impianto Jumbo Eng	1029	Pa		
Ottobre 2018	Impianto Jumbo Eng	1051	Pa		
Novembre 2018	Impianto Jumbo Eng	1033	Pa		
Dicembre 2018	Impianto Jumbo Eng	1032	Pa		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 03/01/2014



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E18

FORNO FDC 2

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZAATTIVITA': AIA Controllo processo di
abbattimento

AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE:

Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Camino E18













Valore max: 1500 Pa

FREQUENZA: Mensile

RESPONSABILE INT: Ing. L. Cavallo

RESPONSABILE EST: -

REGISTRAZIONE MONITORAGGIO

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	NOTE	FIRMA
Gennaio 2018	Forno FDC02	0,58 + 0,56	Pa		
Febbraio 2018	Forno FDC02	0,63 + 0,64	Pa		
Marzo 2018	Forno FDC02	0,78 + 0,75	Pa		
Aprile 2018	Forno FDC02	0,81 + 0,82	Pa		
Maggio 2018	Forno FDC02	0,83 + 0,79	Pa		
Giugno 2018	Forno FDC02	0,75 + 0,82	Pa		
Luglio 2018	Forno FDC02	0,84 + 0,77	Pa		
Agosto 2018	Forno FDC02	0,77 + 0,74	Pa		
Settembre 2018	Forno FDC02	0,80 + 0,78	Pa		
Ottobre 2018	Forno FDC02	0,83 + 0,77	Pa		
Novembre 2018	Forno FDC02	0,81 + 0,77	Pa		
Dicembre 2018	Forno FDC02	0,82 + 0,75	Pa		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 26/01/2010



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINA 2 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: OHAF 22

TIPO DI MANUTENZIONE: ISPEZIONE

ESEGUITO DA: MOSELLA

DITTA: MTE N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE
CONDOTTE
COCCIE
MANICHE
VALVOLE

DATA: 22/12/18

TIMBRO E FIRMA: [Signature]



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINEA 2 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: OMAR L2

TIPO DI MANUTENZIONE: ORDINARIA ISPETTIVA

ESEGUITO DA: MTZ AREA

DITTA: MTZ AREA N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCLEE

VALVOLA SCARICO POLVERI

VALVOLE DI SCUTIMENTO MANICHE

VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO FUMI

VALVOLE DI REGOLAZIONE

MANICHE

CONDOTTA FUMI

DATA: 4/08/18

TIMBRO E FIRMA: _____



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E24

FORNO FDC 3



Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D. 39 DEL 14/02/13 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E224	FILTRO A MANICO	GRANDE IRRADIAZIONE	DATA: 05-05-18 ORA: 10,30	DATA: 04-06-18 ORA: 6,30	3 VES 1
E224	11	GRANDE IRRADIAZIONE VENTILAZIONE FAN 1	DATA: 05-08-18 ORA: 18,00	DATA: 05-08-18 ORA: 21,00	2h
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
			DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	
ATTIVITA': AIA Controllo processo di abbattimento	AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera
DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE: Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo" Camino E 24 Valore max: 1500 Pa	
FREQUENZA: Mensile	RESPONSABILE INT: Luigi Masella RESPONSABILE EST: -

REGISTRAZIONE MONITORAGGIO				
DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	FIRMA
Gennaio 2018	Impianto Cardin 2	785	Pa	
Febbraio 2018	Impianto Cardin 2	791	Pa	
Marzo 2018	Impianto Cardin 2	/	Pa	
Aprile 2018	Impianto Cardin 2	/	Pa	
Maggio 2018	Impianto Cardin 2	/	Pa	
Giugno 2018	Impianto Cardin 2	780	Pa	
Luglio 2018	Impianto Cardin 2	783	Pa	
Agosto 2018	Impianto Cardin 2	781	Pa	
Settembre 2018	Impianto Cardin 2	784	Pa	
Ottobre 2018	Impianto Cardin 2	783	Pa	
Novembre 2018	Impianto Cardin 2	788	Pa	
Dicembre 2018	Impianto Cardin 2	782	Pa	



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E22

FORNO FDC 1



Laminazione Sottile Spa

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)
Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE FUMI CAMINO E22

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.D. N.381 DEL 23/06/2016

MOTIVO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA
RIPRISTINO CONDOTTE FUMI	DATA: 06/04/18 ORA: 10.30	DATA: 18-06-18 ORA: 10.00	2 MESI
FERMO IMPIANTO X RILOGGIO COLLETTA + PRODUZIONE	DATA: 15-09-18 ORA: 9.00	DATA: 15-09-18 ORA: 8.00	1 MESE
	DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
	DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	
	DATA: _____ ORA: _____	DATA: _____ ORA: _____	

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZAATTIVITA': AIA Controllo processo di
abbattimento

AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE:

Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Camino E22











Valore max: 1500 Pa

FREQUENZA: Mensile

RESPONSABILE INT: Ing. L. Cavallo

RESPONSABILE EST: -

REGISTRAZIONE MONITORAGGIO

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	NOTE	FIRMA
Gennaio 2018	Forno FDC1	754	Pa		
Febbraio 2018	Forno FDC1	768	Pa		
Marzo 2018	Forno FDC1	773	Pa		
Aprile 2018	Forno FDC1	/	Pa		
Maggio 2018	Forno FDC1	/	Pa		
Giugno 2018	Forno FDC1	743	Pa		
Luglio 2018	Forno FDC1	742	Pa		
Agosto 2018	Forno FDC1	744	Pa		
Settembre 2018	Forno FDC1	747	Pa		
Ottobre 2018	Forno FDC1	743	Pa		
Novembre 2018	Forno FDC1	758	Pa		
Dicembre 2018	Forno FDC1	750	Pa		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 26/01/2010



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazionesottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINEA 1 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: CARDINI 1

TIPO DI MANUTENZIONE: STRORDINARIA

ESEGUITO DA: MTE MASELLI

DITTA: MTE N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCLEE

VALVOLA SCARICO POLVERI

VALVOLE DI SCUTIMENTO MANICHE

VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO FUMI

VALVOLE DI REGOLAZIONE

MANICHE

CONDOTTA FUMI

ATTIVITÀ 502 06-05-18 AL 18-06-18

DATA: 18-06-18

TIMBRO E FIRMA: [Firma]



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINER 1 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: CARDIN 1

TIPO DI MANUTENZIONE: STRADORDINARIA

ESEGUITO DA: MOSCUA

DITTA: MTB N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

RIPRISTINO COCCIE

DATA: 18/10/18

TIMBRO E FIRMA: _____



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINER 4 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: CARDIN 1

TIPO DI MANUTENZIONE: ORDINARIA ISPETTIVA

ESEGUITO DA: MASELLA

DITTA: MTB N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCCIE

MANICHE

VALVOLE

DATA: 20/12/18

TIMBRO E FIRMA: [Signature]



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E26

FORNO FDC 4

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SorveglianzaATTIVITA': AIA Controllo processo di
abbattimento

AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE:

Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Camino E26













Valore max: 1500 Pa

FREQUENZA: Mensile

RESPONSABILE INT: Ing. L. Cavallo

RESPONSABILE EST: -

REGISTRAZIONE MONITORAGGIO

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	NOTE	FIRMA
Gennaio 2018	Forno FDC04	0,62+0,26	Pa		
Febbraio 2018	Forno FDC04	0,70+0,34	Pa		
Marzo 2018	Forno FDC04	0,81+0,43	Pa		
Aprile 2018	Forno FDC04	0,84+0,47	Pa		
Maggio 2018	Forno FDC04	0,79+0,50	Pa		
Giugno 2018	Forno FDC04	0,61+0,43	Pa		
Luglio 2018	Forno FDC04	0,75+0,39	Pa		
Agosto 2018	Forno FDC04	0,73+0,40	Pa		
Settembre 2018	Forno FDC04	0,74+0,38	Pa		
Ottobre 2018	Forno FDC04	0,81+0,40	Pa		
Novembre 2018	Forno FDC04	0,83+0,41	Pa		
Dicembre 2018	Forno FDC04	0,78+0,39	Pa		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 26/01/2010



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINE 4 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: OHAR 44

TIPO DI MANUTENZIONE: ISPEZIONE

ESEGUITO DA: MASEUB

DITTA: MFB N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

CONDOTTI

COCCIE

MANICAC

VARVORE

DATA: 22/12/10

TIMBRO E FIRMA: [Signature]



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: LINEA 4 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: CHAP 24

TIPO DI MANUTENZIONE: ORDINARIA ISPETTIVA

ESEGUITO DA: MTZ AREA

DITTA: MTZ AREA N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

VENTILATORE

COCLEE

VALVOLA SCARICO POLVERI

VALVOLE DI SCUTIMENTO MANICHE

VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO FUMI

VALVOLE DI REGOLAZIONE

MANICHE

CONDOTTA FUMI

DATA: 10-08-19

TIMBRO E FIRMA: _____



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-21111

SCHEDE DI MANUTENZIONE E

VERIFICHE MENSILI

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

CAMINO E20

TRATTAMENTI SUPERFICIALI



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)
Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D.N. 39 DEL 14/02/2013 CH EINTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE DATA: _____ ORA: _____	RIPRISTINO DATA: _____ ORA: _____	DURATA DELLA FERMATA ORE
E 20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DATA: 26/01/18 ORA: 6:30	DATA: 26/01/18 ORA: 16:30	10 h
E 20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEL. 2	DATA: 16/02/18 ORA: 6:30	DATA: 16/02/18 ORA: 16:30	10 h
E 20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEL. 2	DATA: 16/05/18 ORA: 6:30	DATA: 16/05/18 ORA: 16:30	10 h
E 20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEL. 2	DATA: 17/04/18 ORA: 6:30	DATA: 17/04/18 ORA: 16:30	10 h
E 20	SCRUBBER	FERMA PREATTIVO SEL. 2.	DATA: 07/05/18 ORA: 6:30	DATA: 07/05/18 ORA: 6:30	24 h
E 20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEL. 2	DATA: 10/05/18 ORA: 6:30	DATA: 10/05/18 ORA: 16:30	10 h



Laminazione Sottile SpA

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista

81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



REGISTRO INTERRUZIONE NORMALE FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. N. 381 DEL 23/06/2016 CHE INTEGRA IL D.D.N. 39 DEL 14/02/2013 CHE INTEGRA IL D.D. N. 56 DEL 19/03/2012

PUNTO DI EMISSIONE	TIPOLOGIA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	MOTIVO DI INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO	INTERRUZIONE	RIPRISTINO	DURATA DELLA FERMATA ORE
E20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DATA: 04/06/18 ORA: 04:00/07:30	DATA: 04/06/18 ORA: 18:30	10h
E20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DATA: 09/08/18 ORA: 6:30	DATA: 09/08/18 ORA: 14:30	8h
E20	SCRUBBER	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DATA: 11/08/18 ORA: 6:30	DATA: 11/08/18 ORA: 16:30	10h
E20	SCRUBBER	FERMO PRODOTTO	DATA: 11/08/18 ORA: 16:30	DATA: 20/08/18 ORA: 6:30	9 gg
E20	SCRUBBER	GUASTO SISTEMA AEROTEGGIO ACQUA D'INFI.	DATA: 16/09/18 ORA: 01:00	DATA: 16/09/18 ORA: 09:10	7h
E20	SCRUBBER	FERMO PRODOTTO	DATA: 27/12/18 ORA: 06:30	DATA: 04/10/19 ORA: 17:30	11 gg

LAMINAZIONE SOTTILE SpA
 S.S. 87 Scavallara Km. 21,200
 81020 S. MARCO EVANGELISTA (CA)
 Partita IVA: 0625976061



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: SELEMA 2 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: SCRUBBER

TIPO DI MANUTENZIONE: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ESEGUITO DA: MECCANICI DI AREA

DITTA: LS (INTERNA) N. ORDINE:

DESCRIZIONE INTERVENTO:

- RIPARAZIONE TUBAZIONE ASPIRAZIONE FUMI VERSO SCRUBBER (DN160-DN200);
- CONTROLLO STATO TUBAZIONI;
- CONTROLLO RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI DEL VENTILATORE E DELLA POMPA.

LAMINAZIONE SOTTILE
S.S. 87 Km. 21,200
81020 S. MARCO EVANGELISTA
Partita I.V.A. 0028976006

DATA: 26/07/78

TIMBRO E FIRMA:



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)
Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazione sottile.com>

RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTI FUMI

IMPIANTO: SCLEMA 2 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: SCABBER

TIPO DI MANUTENZIONE: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ESEGUITO DA: DITTA ESTERNA (ALM)

DITTA: ALM N. ORDINE: V/2713

DESCRIZIONE INTERVENTO:

MONTAGGIO VALVOLA A SFERA SU ASPIRAZIONE ~~MANIPOLAZIONE~~ POMPA EFFETTO PIOGGIA,
PRIMA DELL'ASPIRAZIONE PH-METRO PER PERMETTERE PULIZIA DELLO STESSO FLUSSACCO
DELLO SCARICO.

DATA: 06/06/78

TIMBRO E FIRMA: [Signature]

Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)
Telefono 0039- 0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111
Internet: <http://www.laminazionesottile.com>



PORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

OGGETTO: SCRUBBER IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: E 2

TIPO DI MANUTENZIONE: STRABORDINARIA

REALIZZATO DA: MANUTENTORI ESTERNI

LOMBARDI N. ORDINE: V22602

DESCRIZIONE INTERVENTO:
REVISIONI TUBI SCRUBBER: ASPIRAZIONI FUMI SELETTA VERSO SCRUBBER

REVISIONI TUBI PVC

LAMINAZIONE SOTTILE S.p.A.
S.S. 87 Sanvitica Km 21,200
81020 S. MARCO EVANGELISTA (CE)
TELEFONO N. V.A. 002 6 97551633

09/08/18

TIMBRO E FIRMA: *[Signature]*



Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazionesottile.com>



REPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

OGGETTO: SCAVBDCR IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: E20

TIPICITÀ DI MANUTENZIONE: STRACORDINARIA

EFFETTUATO DA: MANUTENTORI ESTERNI

CLIENTE: LOMBARDI N. ORDINE: V 22602

DESCRIZIONE INTERVENTO:

~~MANUTENZIONE~~ PULIZIA PIATTI DI CONTATTO

Multiple horizontal lines for additional notes or details.

11/08/18

TIMBRO E FIRMA: [Signature]

Laminazione Sottile S.p.A.

SS. 87 Km 21,200 S. Marco Evangelista
81020 Caserta (ITALY)

Telefono 0039-0823-222111 Fax 0823-451722 Telex 710453-721111

Internet: <http://www.laminazione sottile.com>



RAPPORTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI

IMPIANTO: SCRUBBER IMPIANTO DI ABBATTIMENTO FUMI: R20

TIPO DI MANUTENZIONE: STRADERDURIA

ESEGUITO DA: MANUTENZIONE HS

DITTA: _____ N. ORDINE: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO:

ALPRISTINO SISTEMA RECINTRO AQUA D'ARI

VERIFICA FILTRO VALVOLE E SONDIA POT

LAMINAZIONE SOTTILE S.p.A.
S.S. 87 S. Marco Km. 21,200
81020 CASERTA (CE)
Tel. 0823 222111 Fax 0823 451722

DATA: 16/09/18

TIMBRO E FIRMA: [Signature]

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	
ATTIVITA': AIA Controllo processo di abbattimento	AREA/ASPETTO AMB.: Emissioni in atmosfera
DESCRIZIONE MODALITA' DI AZIONE: Registrazione mensile dei controlli relativi ai parametri di processo dei sistemi di abbattimento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA P.to F "Piano di Monitoraggio e Controllo"	
Camino E20	
FREQUENZA: Mensile	RESPONSABILE INT: RESPONSABILE EST: -


DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLI	RISULTATO	RICHIESTA MANUTENZIONE	FIRMA
Gennaio 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	SI	R. L. L.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	NOT OK		
Febbraio 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	R. L. L.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Marzo 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	R. L. L.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Aprile 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	R. L. L.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLI	RISULTATO	RICHIESTA MANUTENZIONE	FIRMA
Maggio 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Giugno 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	SI	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	NOT OK		
Luglio 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Agosto 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	SI	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	NOT OK		
Settembre 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Ottobre 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	C. R. R.
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 26/01/2010

DATA VERIFICA	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLI	RISULTATO	RICHIESTA MANUTENZIONE	FIRMA
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Novembre 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		
Dicembre 2018	SCRUBBER + DEMISTER	Controllo stato giunti di dilatazione e presenza perdite delle tubazioni di aspirazione e mandata	OK	NO	
		Controllo rumorosità e vibrazioni del ventilatore e della pompa	OK		
		Controllo perdite vasche/pompe/tubazioni	OK		

FIRMA:



DATA EMISSIONE SCHEDA: 26/01/2010