



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
152	14/07/2020	50	17	7

Oggetto:

D.Lgs 152/06 - art. 29nonies c. 4- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 aggiornata con D.D. n. 103 del 18/06/2013, relativa all'impianto di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Localita' Spartimento, per l'attivita' codice IPPC 5.3 gestita dalla GISEC Spa con sede legale in Caserta via Lamberti 15 - Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale per adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio previste dalla DGR 223/2019


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9E38527E5AB1C3EAF3DEACADDCDC4D52D7195B866

Frontespizio Allegato : 8142E00E0ECE95C2228D3CB8363CA6285916009C



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Ramondo Antonio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
152	14/07/2020	17	7

Oggetto:

D.Lgs 152/06 - art. 29nonies c. 4- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 aggiornata con D.D. n. 103 del 18/06/2013, relativa all'impianto di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Localita' Spartimento, per l'attivita' codice IPPC 5.3 gestita dalla GISEC Spa con sede legale in Caserta via Lamberti 15 - Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale per adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio previste dalla DGR 223/2019

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05 alla GISEC Spa con sede legale in via Lamberti 15, per l'impianto ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Località Spartimento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'attività IPPC 5.3;

CHE con D.D. n. 103 del 18/06/2013 è stata approvata una modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione;

CHE la scadenza originaria della suddetta autorizzazione, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/2014 è il 31/12/2019;

CHE ai sensi dell'art. 29 octies c.3 lett. b) del D.lgs 152/2006 è previsto il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

CHE la Ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0394989 del 21/06/2019, ha trasmesso l'istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, attualmente in fase autorizzatoria;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies c. 11, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

CHE con D.D. n. 7 del 23/01/2020 si è preso atto del cambio di Gestore per l'impianto STIR e del cambio di sede legale della Gisec Spa.

CHE Gisec Spa ha presentato l'istanza di Modifica non sostanziale dell'AIA per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni previste dalla DGR 223/2019, acquisita al prot. regionale n. 598244 del 07/10/2019.

CHE le spese istruttorie, pena l'irricevibilità della suddetta istanza, ai sensi del D.M. 58 del 06/03/2017, come da distinta acquisita agli atti, sono state pagate dal richiedente per un importo pari ad € 4050,00.

CHE la l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA.

PRESO ATTO:

CHE questa UOD ha proceduto a convocare una prima seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 02/12/2019, prot. reg. n. 632445 del 21/10/2019, nel corso della quale si è data lettura dei pareri pervenuti:

- il Comando Provinciale VVFF Caserta ha trasmesso una nota, acquisita al prot. reg. n. 642913 del 24/10/2019, con la quale viene espresso parere favorevole per il progetto presentato e richiamato come fascicolo n. 27426, facendo tuttavia riferimento nell'oggetto alla ditta Gisec Spa località

Maruzzella San Tammaro; successivamente, con nota acquisita al prot. reg. n. 729765 del 02/12/2019, lo stesso Comando ha trasmesso una rettifica segnalando che il fascicolo che identifica il progetto della ditta Gisec Spa loc. Spartimento Santa Maria Capua Vetere è il numero 27975, pertanto con un'ulteriore nota, acquisita al prot. reg. n. 729763 del 02/12/2019, riferita al fascicolo n. 27975 avente ad oggetto "Ditta Gisec Spa, SS 7 bis loc. Spartimento-Vasche Parisi, indizione CDS prot. n. 632445 del 21/10/2019" è stato precisato che il Comando potrà esprimere pareri sui progetti esclusivamente ricorrendo alla procedura di cui all'art. 3 del DPR 151-2011 con le modalità ivi indicate, nonché quelle contenute nel DM 07/08/2012; si procede ad allegare le suddette note al verbale per farne parte integrante;

- nota ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, acquisita al prot. reg. n. 729292 del 02/12/2019 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, con la quale viene trasmesso il parere tecnico n. 111/AN/19 in cui il Nucleo tecnico di valutazione rappresenta la necessità di alcune integrazioni
- l'Università della Campania ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio, acquisito al prot. reg. n. 729300 del 02/12/2019 ed allegato al verbale per formarne parte integrante, in cui si rileva la necessità di integrazioni
- nota Comune di Santa Maria Capua Vetere, acquisita al prot. reg. n. 730290 del 02/12/2019 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, in cui si comunica che "non sarà possibile essere presenti alla odierna seduta"

In riferimento alle comunicazioni del Comando Provinciale VVFF di Caserta, la ditta Gisec Spa ha trasmesso una nota, acquisita al prot. reg. n. 729680 del 02/12/2019 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, con allegata nota del Comando Provinciale VVFF di Caserta riferita al fascicolo n. 27975, avente ad oggetto "Gisec Spa (STIR) loc. Vasche Parisi comune Santa Maria Capua Vetere...valutazione progetto art. 3 DPR 151/2011" in cui viene espresso parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

La Conferenza di Servizi, viste le note trasmesse dal Comando Provinciale VVFF di Caserta e quanto trasmesso dalla ditta, chiede che il suddetto Comando chiarisca quale sia il parere finale per la valutazione del progetto, fascicolo n. 27975, oggetto della presente seduta.

Il rappresentante della Provincia di Caserta, dott. Solino, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

La Conferenza di Servizi, dopo un'attenta analisi della documentazione, rinvia il parere di competenza, ritenendo che la documentazione presentata vada riproposta adeguandola e integrandola con tutte le richieste espresse nei suddetti pareri dagli enti intervenuti. Il Rappresentante della ditta prende atto delle integrazioni richieste e chiede 30 giorni per la consegna delle stesse.

CHE la ditta Gisec Spa in data 31/12/2019, acquisita al prot. reg. n. 1584 del 02/01/2020, ha trasmesso la documentazione aggiornata.

CHE questa UOD ha proceduto a convocare per il giorno 07/02/2020, prot. reg. n. 16571 del 10/01/2020, successivamente rinviata a data da destinarsi su richiesta della Gisec Spa in seguito all'ulteriore modifica non sostanziale resasi necessaria in seguito all'atto di diffida da parte di questa UOD, prot. reg. n. 43496 del 22/01/2020, per la quale è stata presentata istanza acquisita al prot. reg. n. 116625 del 21/02/2020 successivamente integrando tutta la documentazione consegnata in data 06/04/2020 acquisita la prot. reg. n. 184125

CHE questa UOD ha quindi convocato la seduta per il giorno 28/05/2020, come da nota prot. reg. n. 215513 del 05/05/2020, che, in ottemperanza delle disposizioni normative per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid, si svolge in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis l. 241/1990, procedendo alla lettura dei pareri pervenuti:

- nota Provincia di Caserta, acquisita al prot. reg. n. 245357 del 25/05/2020 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, con cui si conferma parere favorevole in merito all'adeguamento alla DGR 223/2019

- l'Università della Campania ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio, acquisito al prot. reg. n. 248959 del 27/05/2020 ed allegato al verbale per formarne parte integrante, in cui si esprime parere favorevole
- nota ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, acquisita al prot. reg. n. 249781 del 27/05/2020 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, con la quale viene trasmesso il parere tecnico n. 37/NB/20 in cui il Nucleo tecnico di valutazione evidenzia alcune criticità.
- il Comune di Santa Maria Capua Vetere, con nota acquisita al prot. reg. n. 250794 del 27/05/2020 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, ha trasmesso il proprio Nulla Osta.

In riferimento a quanto rilevato da ARPAC, in particolare in merito ai limiti di stoccaggio previsti dalla DGR 223/2019 (punto 1, lett. a del parere tecnico), il Presidente ritiene che la ditta debba adeguare l'impianto ai suddetti limiti; pertanto, viene sentito per le vie brevi il Gestore dell'impianto Dott. Elpidio Maisto, che prende atto della richiesta e si impegna ad adeguare il progetto presentato a quanto disposto dalla DGR 223/2019, creando delle aree di stoccaggio compartimentate ciascuna con una capacità massima conforme ai limiti definiti dalla stessa; a tal proposito, comunica che provvederà a trasmettere apposito elaborato tecnico completo di cronoprogramma di attuazione di quanto condiviso.

Il Presidente, visti il parere dell'ARPAC con prescrizioni, acquisita la valutazione istruttoria favorevole da parte del Prof. Pasquale Iovino dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ed acquisito il parere favorevole della Provincia di Caserta e del Comune di Santa Maria C. V., il parere favorevole del Comando Provinciale VV FF di Caserta, acquisito l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito o che non hanno definitivamente espresso parere (ASL UOPC Santa Maria C.V., Ente Idrico Campano), sentito il Gestore, sulla base delle posizioni prevalenti favorevoli di cui all'art. 14 ter c. 7 della L. 241/90, determina la conclusione motivata della conferenza di servizi con l'approvazione con prescrizioni del progetto "Istanza di modifica non sostanziale per adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio previste dalla DGR 223/2019 che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", presentata dalla ditta Gisec Spa, nei termini sopra riportati.

CONSIDERATO

CHE la Società con nota, acquisita al prot. reg. n. 293067 del 23/06/2020, ha trasmesso, come richiesto nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi, le specifiche tecniche per procedere alla compartimentazione della fossa di ricezione dei rifiuti posta nell'edificio di accettazione/selezione/produzione con le fasi e relative tempistiche di realizzazione, per un totale di 375 giorni così suddivisi:

- studio di fattibilità tecnico – economica per la scelta della migliore soluzione: 15 gg
- redazione progettazione definitiva – esecutiva: 30 gg
- ottenimento delle autorizzazioni dagli organi competenti: 60 gg
- espletamento procedura di appalto per l'affidamento dei lavori: 150 gg
- esecuzione dell'opera: 90 gg
- collaudo delle opere eseguite: 30 gg

RITENUTO CHE, sulla base delle risultanze istruttorie, dei pareri favorevoli espressi sopra riportati, della documentazione prodotta da Gisec S.p.a., sulla base degli esiti delle Conferenze dei Servizi, sussistono le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con OPCM n. 294 del 31/12/2009 con l'approvazione della proposta di modifica non sostanziale per l'Impianto sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) Località Spartimento che consiste nell'adeguamento alla DGRC n. 223/2019 "Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti"

RILEVATO CHE rimane valida la polizza fideiussoria, n. 12800 contratta Gisec Spa con la City Insurance in data 09/09/2019, per l'impianto STIR sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), loc. Spartimento.

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

VISTI:

- a) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- b) il D.M. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c) la convenzione stipulata tra la Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- d) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- h) la DGRC n. 8 del 15/01/2019 di modifica della D.G.R. n.386 del 20/07/2016;
- i) la L.R. n.14 del 26 maggio 2016;
- j) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- k) la L.R. 59 del 29/12/2018
- l) la D.G.R. n. 90 del 19/02/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta al dott. Antonio Ramondo

Sulla base dei pareri espressi, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

di procedere all'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Gisec Spa con OPCM n. 294 del 31/12/2009 con l'approvazione della proposta di modifica non sostanziale, per l'Impianto sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) Località Spartimento che consiste nell'adeguamento alla DGRC n. 223/2019 "Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti"

e con le seguenti prescrizioni:

- 1) precisare che il presente aggiornamento viene rilasciato sulla base del progetto definitivo,

comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Gisec Spa, acquisito agli atti con prot. reg. n. 1584 del 02/01/2020, e dell'ulteriore documentazione aggiornata richiesta nell'ultima Conferenza di Servizi e dai successivi pareri.

- 2) precisare, altresì che il presente decreto è da intendersi integrativo ed allegato all'OPCM n. 294 del 31/12/2009 e successive modifiche, e di cui restano ferme e vigenti tutte le altre condizioni e prescrizioni, che si richiamano nel presente provvedimento, e riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono quelli già allegati ai suddetti provvedimenti:
- 3) richiedere che il Gestore ai sensi dell'art.29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla modifica non sostanziale di che trattasi, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 07 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, al Dipartimento ARPAC di Caserta ed al Comune di Santa Maria Capua Vetere;
- 4) attuare gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno 3/08/2015 e smi;
- 5) trasmettere alla U.O.D. 501707 autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione delle opere per l'adeguamento alle prescrizioni della DGR 223/2019, così come approvate nell'iter procedimentale e nella CDS del 28/05/2020 che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 375 (trecentosettantacinque) giorni dalla notifica del presente provvedimento e così ripartiti:
 - studio di fattibilità tecnico – economica per la scelta della migliore soluzione: 15 gg
 - redazione progettazione definitiva – esecutiva: 30 gg
 - ottenimento delle autorizzazioni dagli organi competenti: 60 gg
 - espletamento procedura di appalto per l'affidamento dei lavori: 150 gg
 - esecuzione dell'opera: 90 gg
 - collaudo delle opere eseguite: 30 gg
- 6) trasmettere alla U.O.D. 501707 autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta e agli Enti interessati la comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata a firma di tecnico abilitato.
- 7) dare atto che il legale rappresentante della ditta è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza.
- 8) di richiamare i precedenti decreti le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate in capo alla responsabilità della ditta.
- 9) dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 10) stabilire che la Società trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, al dipartimento ARPAC di Caserta ed al Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;
- 11) il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere

l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

- 12) imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 13) in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 14) dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- 15) dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT conclusioni di settore;
- 16) dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;
- 17) precisare, altresì, che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 18) stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 07 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta e pubblicate nel relativo sito web;
- 19) notificare il presente provvedimento alla società Gisec Spa;
- 20) inviare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.S.L. Caserta UOPC di Santa Maria Capua Vetere, all'ARPAC Dipartimento di Caserta, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale VV FF Caserta e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- 21) inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017;
- 22) specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonio Ramondo