

Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0466406 02/10/2023 11,46

Deut. : NOLANA CONSERVE SRL; CITTAMETROPOLITANAEDALTRI EDALTRI

Classifica : 5.1.12. Fascicalo : 5 del 2023

Nolana Conserve s.r.l.

Comune di Pompei (NA)

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA3 Sud

Ente Idrico Campano

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli

50 18 00 - Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 123 del 26/04/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Pompei (NA) -Via Nolana, n. 499 Società Nolana Conserve S.r.l..

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale di Conferenza di Servizi del 21/09/2023 inerente l'oggetto, con i pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento Dott. Berardino Limone Il Dirigente Avv. Pier Giorgio de Geronimo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i. SEDUTA DEL 21/09/2023

Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 123 del 26/04/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Pompei (NA) -Via Nolana, n. 499.

Società Nolana Conserve s.r.l.

PREMESSO CHE:

- nella precedente seduta di Conferenza di Servizi del 23/01/2023, il cui verbale si richiama, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope" e dall'ARPAC;
- la società con note PEC del 04/04/2023, del 29/05/2023, del 05/07/2023, del 09/07/2023 e del 01/09/2023ha trasmesso la documentazione richiesta;
- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 400642 del 09/08/2023 e successivo rinvio disposto con nota prot. 435648 del 14/09/2023 ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
- Nolana Conserve s.r.l.
- Comune di Pompei (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA3 Sud
- Ente Idrico Campano
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
- 50 18 00 Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile,
- la società ha delegato a partecipare il tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha delegato a partecipare la Dott.ssa Sonia Giribone Dirigente U.O. REMIC;
- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", consulente tecnico/scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la D.G. 50.17.00 ha delegato a partecipare il Prof. Ing. Nicola Massarotti;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

TANTO PREMESSO

P

Il giorno 21/09/2023, alle ore 11.21 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Berardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega del dr. Pier Giorgio de Geronimo, Dirigente della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Società Nolana Conserve s.r.l. rappresentata dal tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- ARPAC Dipartimento di Napoli rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Giribone Dirigente U.O. REMIC;
- Università degli Studi di Napoli "Parthenope" rappresentata dal Prof. Ing. Nicola Massarotti.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Pompei (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA3 Sud
- Ente Idrico Campano
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
- 50 18 00 Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile,

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale e di cui si dà lettura integrale:

- l'ARPAC, con nota PEC trasmessa in data 20/09/2023, acquisita al prot. 447568 del 21/09/2023 ha espresso parere negativo in quanto:
- non sono state fornite tutte le integrazioni richieste in merito alla matrice rifiuti;
- non sono state forniti i chiarimenti/integrazioni richiesti in merito alla matrice rumore;
- per la matrice acque reflue:
- non è previsto alcun trattamento delle acque di dilavamento del piazzale di manovra;
- il pozzetto fiscale PF1 non rappresenta il punto più prossimo al perimetro aziendale, ma è rappresentativo delle sole acque in uscita dall'impianto di trattamento;
- il pozzetto di troppo pieno (44) è connesso a diverse tipologie di reflui e non è chiaro il sistema di separazione delle acque di prima e seconda pioggia del piazzale di movimentazione e stoccaggio materia prima.

Il citato parere indica anche tutti gli elementi utili alla rimozione delle motivazioni del dissenso, ovvero:



- che venga fornito esaustivo riscontro a quanto richiesto in sede di prima conferenza dei servizi in merito alle matrici rifiuti e rumore;
- relativamente alla gestione delle acque reflue:
- che si preveda il trattamento di tutte le acque di dilavamento piazzale, non potendo essere le acque del "piazzale di manovra" considerate non contaminate sulla base della documentazione fornita (movimentazione mezzi – presenza di rifiuti). Nel caso vengano proposte soluzioni che consentano il solo trattamento delle acque di prima pioggia, anche il dispositivo di separazione della prima e seconda pioggia va descritto e dimensionato;
- che venga chiarita la gestione delle acque di piazzale durante il periodo di fermo impianto;
- che il pozzetto fiscale sia posto sulla linea delle acque trattate nel punto più prossimo possibile al perimetro aziendale (PF2);
- che sia chiaramente rappresentato il funzionamento del pozzetto di troppo pieno (44); in ogni caso lo scarico di troppo pieno può riguardare esclusivamente acque di seconda pioggia correttamente separate;
- che siano chiaramente identificate tutte le linee esistenti e ciascuna sia dotata di un pozzetto di controllo prima della confluenza con altra linea o con lo scarico finale.

Sono infine indicate le raccomandazioni e/o prescrizioni a cui ottemperare nel caso in cui si pervenga alla rimozione delle cause del dissenso.

- l'ARPAC con nota trasmessa in data 21/08/2023 ha altresì inviato il proprio parere in merito alle indagini preliminari eseguite dalla società in conformità alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 417/2016. Nel citato parere l'ARPAC ha precisato che la colonna a cui riferirsi per il confronto con le CSC per la matrice suolo, ai sensi della tabella 1, allegato 5 al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contrariamente a quanto asserito nel Modello Unificato di Comunicazione Trasmesso dalla società, è la colonna A (siti a verde pubblico e residenziale). Pertanto si rende necessario l'avvio delle procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il citato parere è stato trasmesso alla società al fine di fornire gli opportuni chiarimenti, con nota prot. 413820 del 28/08/2023 riscontrata dalla Nolana Conserve con nota prot. 429177 del 11/09/2023. Al riscontro della società ha fatto seguito ulteriore parere ARPAC, trasmesso con nota PEC del 21/09/2023 in cui, alla luce delle controdeduzioni della società Nolana Conserve, non si ritiene necessario attivare le procedure di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e si indicano le prescrizioni a cui la società dovrà ottemperare;
- la Città Metropolitana di Napoli, con nota PEC del 04/09/2023 ha trasmesso il proprio parere relativo alle indagini preliminari, con richiesta di chiarimenti e integrazioni. Il citato parere evidenzia, infine, in merito alla dichiarazione di conformità alla colonna "A" della Tabella I dell'allegato V alla parte IV del DLgs n. 152/06, che dalla lettura dei RdP si rileva il superamento delle CSC relative al Berillio, per tale motivo si rimanda alla valutazione dell'ARPAC, in qualità di organo tecnico competente, del caso in esame e ove quest'ultima si dovesse esprimersi con parere sfavorevole, dovrà essere attivata la procedura di cui all'art. 242.
- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota trasmessa in data 19/09/2023 ha evidenziato carenze e incongruenze in diversi punti delle integrazioni inviate dalla società. L'Università ha evidenziato, inoltre, che i chiarimenti forniti non sono puntuali, come richiesto.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:



- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli conferma il parere negativo già espresso con nota PEC del 20/09/2023;
- l'Università "Parthenope" conferma la richiesta di integrazioni già formulata al fine di esprimere il parere di competenza;

La Regione chiede i seguenti chiarimenti:

- certificazione relativa alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto esistente;
- si chiede, inoltre, di chiarire se la capacità produttiva indicata nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame è uguale a quella autorizzata con l'A.I.A. vigente.

La società dichiara che darà riscontro in materia puntuale a tutte le richieste della Conferenza e valuterà che tipo di attività proporre per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Alle ore 14.07 si chiudono i lavori dell'odierna seduta. La Conferenza assegna alla società trenta giorni decorrenti dalla data di consegna del presente verbale per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC, dall'Università "Parthenope" e dalla Regione.

Successivamente, con un congruo preavviso sarà convocata la seduta conclusiva di Conferenza.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 4 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 21/09/2023

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento

Bloke